

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

001291

№ РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0967

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Фирма «ASSAN PANEL SANAYI ve TICARET A.S». Адрес места осуществления деятельности: YaylaMh, D-100 Karayolu Ruya Sk. No: 2 34940 Tuzla, Istanbul, Турция. Номер телефона/факс: +90 216 5811700/+902164462855. Электронная почта : assanpanel@kibarholding.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

Фирма «ASSAN PANEL SANAYI ve TICARET A.S». Адрес места осуществления деятельности: YaylaMh, D-100 Karayolu Ruya Sk. No: 2 34940 Tuzla, Istanbul, Турция. Номер телефона/факс: +90 216 5811700/+902164462855. Электронная почта : assanpanel@kibarholding.com

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Панели металлические трехслойные стеновые т.м «Master Panel» типа 1000 W и панели металлические трехслойные кровельные т.м. «Master Panel» типа 1000 R5N; толщиной от 40 до 200 мм, с обшивками из оцинкованной стали и утеплителем из пенополиуретана, выпускаемые по технической документации производителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. См. Приложения (Бланк № 001294)

Код ОКПД2
24.33.30
Код ТН ВЭД
7308905100

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1244 от 02.03.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н0967 от 17.02.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н0967 от 20.02.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC02.СМК01.1710 от 03.03.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.03.2023 г. по 02.03.2026 г.




Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р.В

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия)

Тишкова А.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

001294

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.0967

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правилах), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД	Обозначение, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
24.33.30 7308905100	ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных стеновых толщиной от 40 до 200 мм — EI30
	ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Предел огнестойкости панелей металлических трехслойных кровельных толщиной от 40 до 200 — RE30



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р. В. Балашов

А. С. Тишкова