

İlgili Makama,

EFFECTIS ERA AVRASYA LABORATUVARLARI olarak beyan ederiz ki;

ASSAN PANEL SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından oluşturulan aşağıda ve ekteki çizimde tanımlı ürünün yangına dayanım testi, Efectis Era Avrasya Yangın Test Laboratuvarları tarafından EN 1363-1 ve EN 1364-1 harmonize standartları kapsamında 26.06.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ürün ve test sonuçları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Sistem:

Assan Panel PIR Dolgulu Sandviç Panel

Yangın Dayanım Sınıfı

E45


EK: Test Numunesi Çizimleri (2 Sayfa).

Rapor hazırlık süreci devam etmektedir.

Saygılarımızla,

30.06.2014

Kocaeli



Onur DAĞ
Operasyon Müdürü

